

高野町学びの交流拠点整備事業に係る設計施工一括公募型プロポーザルの質疑に対する回答

回答日: 令和2年6月11日

連番	カテゴリ	質問内容	回答
1	視察	事業予定地視察申請書では、視察希望日として第1希望(月 日 時)、第2希望(月 日 時)が記載できるようになっていますが、視察可能期間は、令和2年6月23日(火)(予定)となっております。希望日としては、23日以外の日程を記載しても宜しいのでしょうか。	原則として6月23日を第1希望としてください。ただし、どうしても都合が悪い場合は他日程を2日まで希望日として記載してください。事情をお伺いした上で調整いたします。
2	参加要件	高野町に対して指名願いを提出している必要があるのでしょうか。	不要です。
3	参加要件	参加要件 アのグループ参加について具体的にはどのようなものなのでしょうか。 上記に関連して a. 参加表明書のグループ名称は、どのような表現になるのでしょうか。 b. 参加企業の所在地・名称等は、指名願いに合わせた形でよろしいのでしょうか。 c. 参加グループ協力企業一覧表には、どのレベルの協力企業まで記載するのでしょうか。 d. 協力企業の委任状は、社長印が必要になるのでしょうか。 e. 様式1-2-3 委任事項欄 1.「入札参加資格確認審査」とはどのようなものなのでしょうか。	グループ参加は、複数の企業による応募のことです。1社では全ての要件を満たさない場合などに、それぞれの分野を活かして複数の企業で応募することが出来ます。(例えば設計はA社、工事監理・施工はB社、など)。 a:グループ名称はどのような物でも構いませんが、代表者名等を入れておくことが望ましく、一般的すぎる名称は避けていただきたいと考えています。(○:「A社学びの交流拠点創生グループ」 x:「高野町学びの交流拠点支援グループ」) b:そのとおりで結構です。 c:設計、工事監理、施工において中心となり、その分野において責任を負う企業を記載してください。下請等はグループには含みません。 d:委任状に代表者印が必要です。 e:募集要項「3 参加審査要件」における参加資格要件を満たしているかどうかの審査です。
4	要求水準	要求水準書P20 (3)耐久性能の部分で設計耐用年数65年以上は、どこまで係るのでしょうか。具体的には、S造・木造の提案は難しくなるのでしょうか。	S造や木造等、RC造以外の提案を妨げる意図はありません。合理的・魅力的な構造形式は評価対象として考えています。アの設計耐用年数65年は鉄筋コンクリート部分についての基準であり、S造や木造の場合は基礎等が該当します。
5	要求水準	解体施設のアスベスト調査は完了しているのでしょうか。	解体施設のアスベスト調査は行っていません。 解体工事に際して事業者による調査を行い、資料11及び視察で読み取れない過大な処理費用が発生する場合は、町による費用負担を前提に協議により対応を決定します。